



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1167

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 16/09/2021

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 16/09/2019

Issued ♦ Emitido:

Produto:

Product ♦ Producto:

ESTABILIZADOR DE TENSÃO

Solicitante:

Applicant ♦ Solicitante:

**TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
RUA FORTE DA RIBEIRA, 300 - PQ SAO LOURENCO
08340-145 - SÃO PAULO, SP, Brasil
CNPJ: 64.600.422/0001-80**

Fabricante:

Manufacturer ♦ Fabricante:

**TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
RUA FORTE DA RIBEIRA, 300 - PQ SAO LOURENCO
08340-145 - SÃO PAULO, SP, Brasil
CNPJ: 64.600.422/0001-80**

Fornecedor / Representante Legal:

Supplier / Legal Representative ♦ Proveedor /
Representante Legal:

**TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA.
RUA FORTE DA RIBEIRA, 300 - PQ SAO LOURENCO
08340-145 - SÃO PAULO, SP, Brasil
CNPJ: 64.600.422/0001-80**

Normas Técnicas / Regulamento:

Standards / Regulation ♦ Normas / Reglamento:

**NBR 14373:2006
Portaria nº 262 de 12 de Julho de 2007 do INMETRO**

Esquema de Certificação:

Certification Scheme ♦ Esquema de
Certificación:

**Modelo 5 de certificação conforme estabelecido no RAC anexo da
portaria nº 262 de Julho de 2007 (INMETRO), com avaliação por
ensaio de tipo e auditoria de fábrica iniciais e avaliação de
acompanhamento a cada 6 meses, com auditoria de fábrica e ensaios
parciais definidos no RAC.**

**Laboratório, N.º do Relatório de Ensaios e
Data:**

Laboratory, Test Report No. and Date ♦
Laboratorio, N.º del Informe de Prueba y Fecha:

TÜV Rheinland do Brasil Ltda.

**60235385 002 - emitido em: 30/07/2019
60235416 003 - emitido em: 13/08/2019**

Relatório de Auditoria e Data:

Audit Report and Data ♦ Informe de Auditoría y
Fecha:

Auditoria realizada em 07/08/2019 - PO-0554-19

Notas:

Notes ♦ Anotación:

**"A validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à
realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis
não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no
RAC específico. Para verificação da condição atualizada de
regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o
banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO".**

Este certificado está vinculado à proposta 27116220 / 21/02/2019

Igor Moreno
Local Field Manager

**"Este documento é composto de 02 páginas e é válido quando exibido
com todas as suas páginas. Demais informações e notas estão contidas
nas páginas subsequentes."**



Certificado de Conformidade

Certificate of Compliance ♦ Certificado de Conformidad

Certificado N.º: TÜV 19.1167

Certificate No. ♦ Certificado N.º:

Revisão: 00

Review ♦ Revisión:

Válido até: 16/09/2021

Valid until ♦ Válido hasta:

Emitido em: 16/09/2019

Issued ♦ Emitido:

Lista de modelos

Marca <i>Brand ♦ Marca</i>	Modelo <i>Model ♦ Modelo</i>	Descrição <i>Description ♦ Descripción</i>	Código de Barras GTIN <i>GTIN Barcode ♦ Código de Barras GTIN</i>
TS SHARA	EVS II 1500 Bivolt	Potência Nominal: 1500VA Tensão de entrada: 115V – 127V – 220V ~ – Tensão de saída: 115V Corrente Nominal: 13,0A / 6,8A – Classe I – 60Hz Gabinete metálico com painel decorativo plástico	Não Informado
TS SHARA	EVS II 2000 Bivolt	Potência Nominal: 2000VA Tensão de entrada: 115V – 127V – 220V ~ – Tensão de saída: 115V ~ Corrente Nominal: 17,4A / 9,1A – Classe I – 60Hz Gabinete metálico com painel decorativo plástico	Não Informado

Natureza das Revisões / Data

Nature of Reviews/Date ♦

Naturaleza de las Revisiones / Fecha

Revisão 00:

16/09/2019 – Certificação Inicial.

